ДОГОВОР ПОСТАВКИ

Заключен "____" _____ 2020г. (Дата Договора) и зарегистрирован:
(i) в **ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»** под **№_____**;
(ii) в **ТОО «Поставщик»** под **№_____**.

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (именуемое в дальнейшем - «**Покупатель**»), в лице **Директора по производству Томилова Владимира Павловича**, действующего на основании **Доверенности № 620-Д от 13.11.19 г.**, с одной стороны,
и
ТОО «_____», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством **(страна учреждения)**, (именуемое в дальнейшем - «**Поставщик**»), в лице **(Должность)**, **(ФИО)**, действующего на основании **(Устав/Доверенность) №**____от_____, с другой стороны,
совместно именуемые «**Стороны**», а каждая по отдельности «**Сторона**», заключили настоящий Договор Поставки (именуемый в дальнейшем - «**Договор**») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ

Термины, написанные с заглавной буквы в Договоре, имеют значения, определенные в Договоре, включая следующие:
1.1. **«Акт приема-передачи Товара»**- документ, подписанный уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика по форме, согласованной Сторонами, который устанавливает факт принятия Товара от Поставщика к Покупателю.
1.2. **«Дата Договора»** - календарная дата заключения настоящего Договора, которая указана в преамбуле настоящего Договора.
1.3. **«Место Назначения»**- место передачи Товара Поставщиком Покупателю, указанное в Спецификации Товара.
1.4. **«Применимое Законодательство»**- законодательство Республики Казахстан, включая нормативно-правовые и нормативно-технические акты Республики Казахстан, а также нормативно-правовые и нормативно-технические акты других государств, применяющиеся в обязательном порядке к отношениям Сторон по Договору, исключая коллизионные нормы.
1.5. **«Разрешение»**- любое разрешение, согласие, одобрение, лицензия, сертификат, заключение государственной экспертизы, постановление, допуск, представление, изменение, приказ, судебное решение, указ, уведомление, объявление или любой иной акт любого уполномоченного государственного органа или учреждения, требуемый в отношении Товара или иных обязательств Поставщика по Договору в соответствии с Применимым Законодательством.
1.6. **«Спецификация Товара»**- приложение к Договору, являющееся его неотъемлемой частью, определяющее Товар, условия его поставки и другие условия Договора, подписанное уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика.
1.7. **«Стоимость Товара»**- стоимость Товара, указанная в Спецификации Товара, включающая в себя налоги, пошлины и сборы, другие обязательные платежи, предусмотренные Применимым Законодательством, транспортные и иные расходы Поставщика для передачи Товара Покупателю на условиях Договора и для полного и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, подлежащая оплате Покупателем Поставщику.
1.8. **«Товар»**- товар, указанный в Спецификации Товара.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В порядке и на условиях Договора Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность Товар, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить Стоимость Товара.

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара не подлежит изменению. Стоимость Товара может быть скорректирована только при изменении количества переданного Товара на условиях, предусмотренных в Спецификации Товара, если такое изменение количества Товара допускается и предусмотрено в Спецификации Товара.
3.2. Покупатель производит оплату Стоимости Товара в течение 60 (шестьдесят) дней с даты подписания Акта приема-передачи Товара Покупателем в соответствии с условиями Договора, на основании счета-фактуры, полученного от Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанный в Договоре.
3.3. Денежное обязательство Покупателя считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, при условии правильного указания всех банковских и иных платежных реквизитов Поставщика в платежном поручении.

4. ОБЩИЕ ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставщик заверяет и гарантирует, что на момент заключения Договора и на срок его действия:

4.1.1. Поставщик является юридическим лицом, должным образом созданным, дееспособным согласно законодательству Республики Казахстан, и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями на заключение Договора и на исполнение обязательств по нему.
4.1.2. Все Разрешения, необходимые в связи с заключением и исполнением Договора Поставщиком, были получены Поставщиком или будут получены им в надлежащий срок.
4.1.3. Исполнение обязательств Поставщика по Договору не нарушает интеллектуальные права третьих лиц, в том числе авторские и патентные. При этом если для выполнения обязательств по Договору предполагается использование объекта(-ов) интеллектуальной собственности, Поставщик заявляет и гарантирует, что он имеет право на использование и/или передачу такой интеллектуальной собственности.
4.1.4. Поставщик не является стороной по какому-либо судебному или арбитражному разбирательству, которое существенно может повлиять на полное и надлежащее исполнение обязательств Поставщиком по Договору.
4.1.5. Товар не находится под запретом, арестом, залогом, не состоит в споре, не обременен правами третьих лиц.
4.1.6. Поставщик является платежеспособным и состоятельным.
4.2. Если какие-либо указанные в настоящей статье заверения или гарантии Поставщика оказываются неточными или неверными, Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, вызванные нарушением Поставщиком заверений и гарантий, предусмотренных настоящей статьей Договора.

5. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

5.1. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в Месте Назначения на условиях поставки, указанных в Спецификации Товара в соответствии с ИНКОТЕРМС-2010 (Incoterms® 2010).
5.2. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в срок передачи Товара, указанный в Спецификации Товара.
5.3. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче Покупателю на условиях Договора, по форме, предусмотренной в приложении к Договору, являющимся его неотъемлемой частью, не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до момента передачи Товара Покупателю на условиях Договора, с указанием: наименования, обозначения и количества Товара, точного времени передачи Товара в Месте Назначения, а также, если применяется, перевозчика, номера товарно-транспортной накладной, обозначения транспортного средства, контейнера или вагона.
5.4. Поставщик обязан письменно уведомлять Покупателя о ходе исполнения Договора каждые 20 (двадцать) дней от даты заключения Договора, указанной в Договоре, и до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору по форме, предусмотренной в приложении к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
5.5. Поставщик обязан получить и предоставить Покупателю вместе с Товаром все Разрешения для или в связи с исполнением Поставщиком обязательств по Договору.
5.6. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Покупателю принадлежности Товара, включая запасные части и расходные материалы, а также документацию, предусмотренные техническим паспортом на Товар, Договором и Применимым Законодательством.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в таре и/или упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность Товара при условиях хранения и транспортирования Товара, предусмотренных Договором и Применимым Законодательством. Надписи на упаковке должны наноситься несмываемой краской 2 (дважды) на смежных гранях упаковочной тары на русском языке.
6.2. На упаковке Поставщиком должны быть указаны:
6.2.1. номер и дата Договора;
6.2.2. Место Назначения Товара;
6.2.3. наименование и адрес грузополучателя;
6.2.4. наименование и адрес грузоотправителя;
6.2.5. номер места и их общее количество;
6.2.6. весогабаритные характеристики мест (вес брутто/нетто; длина х высота х ширина);
6.2.7. условия хранения, транспортирования, погрузки-разгрузки;
6.2.8. маркировка для обозначения места строповки;
6.2.9. специальные обозначения типа «не бросать», «не кантовать» и т.д.
6.3. С каждым тарным (товарным, грузовым) местом Товара должны находиться 2 (два) экземпляра упаковочного листа (ярлыка). Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри упаковки, а другой экземпляр снаружи упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не был утерян во время транспортировки. Упаковочный лист должен содержать следующую информацию:
6.3.1. номер и дата Договора;
6.3.2. наименование и количество Товара, вложенного в данное тарное место (упаковку).
6.4. В случае если Применимым Законодательством прямо предусмотрена передача Товара без упаковки, то маркировка на русском языке для обозначения мест и строповки Товара должна наноситься несмываемой краской непосредственно на Товар, а тяжеловесные части Товара должны иметь проушины для строповки.

6.5. Любая тара или упаковка, в которой поступил Товар Покупателю, возврату Поставщику не подлежит, если иное прямо не предусмотрено в Спецификации Товара.

7. СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества Товара на гарантийный срок, предусмотренный в Спецификации Товара.

7.2. Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о нарушении последним условий Договора и/или Применимого Законодательства о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и (или) упаковке Товара в течение 10 (десяти) дней с даты обнаружения Покупателем нарушения Поставщиком соответствующего условия Договора и/или Применимого Законодательства.

7.3. Срок устранения недостатков, обнаруженных в Товаре, замены Товара, передачи недостающего Товара или возврата денежных средств Поставщиком: в течение 30 (тридцать) дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя, если иной срок не был письменно согласован с Покупателем.

7.4. Принятие Товара Покупателем по количеству и качеству в порядке, установленном Применимым Законодательством, а в иных случаях, путем визуального осмотра Товара или иным образом на усмотрение Покупателя, а также переход права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Товара, осуществляется посредством подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара в течение 10 (десяти) дней с даты передачи Товара Покупателю и получения соответствующего Акта приема-передачи Товара от Поставщика, оформленного и подписанного Поставщиком по форме, согласованной Сторонами, при условии, что Покупатель не обнаружил никаких недостатков Товара или иного нарушения Поставщиком условий Договора или Применимого Законодательства в отношении Товара.

7.5. В случае обнаружения Покупателем недостатков Товара в ходе проверки им качества Товара в порядке, предусмотренном Пунктом 7.4. Договора, Покупатель вправе привлечь экспертную организацию для проверки качества Товара и дачи соответствующего заключения. Результаты такого заключения признаются обеими Сторонами. В случае выявления недостатков Товара экспертной организацией, Поставщик обязуется устранить их, в порядке и на условиях Договора и Применимого Законодательства, и возместить Покупателю документально подтвержденную стоимость понесенных им расходов на привлечение экспертной организации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Стоимости Товара за каждый день просрочки, но при просрочке сроком один месяц и более размер неустойки определяется 10% (десятью процентами) от Стоимости Товара.

8.2. За не предоставление Поставщиком одновременно с Товаром документа, подтверждающего отсутствие полихлорированных дифенилов (ПХД), при поставке турбинного, трансформаторного масел или маслонаполненного электротехнического оборудования, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) тенге.

8.3. За нарушение Покупателем срока оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но при просрочке сроком один месяц и более размер неустойки определяется 10% (десятью процентами) от неоплаченной в срок суммы.

8.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Стоимости Товара.

8.5. При досрочном расторжении Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Стоимости Товара, сверх неустойки, предусмотренной вышестоящим Пунктом 8.4.

8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель вправе взыскать с Поставщика возмещение убытков, вызванных нарушением Поставщиком обязательств по Договору, включая недополученный доход Покупателя из-за снижения стоимости услуг по поддержанию готовности электрической мощности, а также документально подтвержденные суммы пени или штрафов, наложенных на Покупателя любым государственным органом, в результате или в связи с нарушением Поставщиком обязательств по Договору.

8.7. Покупатель вправе удерживать любые суммы неустойки, причиненных ему убытков, а также иные суммы, подлежащие оплате Поставщиком Покупателю, по Договору или по иному договору, заключенному между Сторонами, из любых сумм, подлежащих оплате Поставщику по Договору, с письменным уведомлением Поставщика. При этом такое удержание Покупателем не является нарушением сроков оплаты по Договору.

8.8. Возмещение причиненных убытков не освобождает Сторон от исполнения их обязательств по Договору. Неустойка по Договору взыскивается сверх убытков. При подпадании под применение нескольких неустоек, применяется вся их совокупность.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по Договору, а именно: стихийного бедствия, военных действий любого характера, срок

исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 5 (пяти) дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее такую Сторону от ответственности за неисполнение своих обязательств.
9.3. Если вышеуказанные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, Стороны могут согласиться о прекращении Договора.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты его заключения, указанной в Договоре, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.2. Покупатель вправе расторгнуть Договор за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору, путем предоставления письменного уведомления Поставщику. При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении, или с даты получения такого уведомления Поставщиком, в зависимости от того, что наступит позднее. В этом случае Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные нарушением Поставщиком обязательств по Договору, а также причиненные расторжением Договора.
10.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке в любое время по его собственному усмотрению, путем предоставления письменного уведомления Поставщику. При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении, или с даты получения такого уведомления Поставщиком, в зависимости от того, что наступит позднее. В этом случае, Покупатель оплачивает Поставщику стоимость принятого Товара, в соответствии с условиями Договора. В случае такого расторжения Поставщик не будет иметь права на возмещение каких-либо дополнительных расходов или убытков в связи с таким расторжением Договора.
10.4. В случае если Покупателем производилась предварительная оплата по Договору, то при прекращении Договора по любой причине Поставщик обязан вернуть полученную от Покупателя сумму в течение 5 (пяти) дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о расторжении Договора.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1. Уведомления, все и любые корреспонденции относительно исполнения Сторонами условий Договора оформляются в письменном виде за подписью уполномоченного представителя и печатью Стороны, направляющей уведомление, и считаются врученными другой Стороне надлежащим образом, если они отправлены:
а) факсом, то в дату и время получения отчета получающей Стороны о поступлении факсимильного уведомления в полном количестве страниц или в дату и время отправления факсимильного уведомления, зарегистрированные отправляющей Стороной;
б) почтой, то в дату вручения корреспонденции получающей Стороне, указанную в уведомлении почтовой службы;
в) нарочным, то в дату росписи или расписки получающей Стороны о получении уведомления.

12. ТОЛКОВАНИЕ ТЕКСТА ДОГОВОРА

12.1. Договор составлен Сторонами совместно и является свидетельством полного соглашения между ними.
12.2. При неправильном расположении или пропуске слова или символа в Договоре предпочтение отдается пониманию, отвечающему другим положениям и цели Договора.
12.3. При обнаружении какой-либо ошибки, упущения, нехватки, неточности, противоречия, неопределенности и/или несоответствия в Договоре, Поставщик обязуется незамедлительно уведомить Покупателя и получить разъяснения Покупателя до начала исполнения любых обязательств по Договору.
12.4. Слова и аббревиатуры, неопределенные Договором, используются в Договоре в соответствие с их хорошо известными общепризнанными отраслевыми значениями.
12.5. В случае если какое-либо условие Договора (включая его приложения) противоречит любому условию Договора (включая его приложения), условие, в котором предусматривается более требовательное обязательство Поставщика, имеет преимущественную силу.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Применимым правом к Договору и взаимоотношениям Сторон является действующее законодательство Республики Казахстан.
13.2. Договор, а также вся информация и документация, связанная с содержанием и исполнением Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, а также дополнительная информация, переданная и/или раскрытая Покупателем или от его имени Поставщику в связи с Договором, признается «Конфиденциальной информацией». Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам и принимать все зависящие от них меры по ее защите и сохранности, не допускать ее разглашения или использования в целях иных, чем надлежащее исполнение Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных Применимым Законодательством, в

течение действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет с даты наступления первого из следующих событий: (i) окончания Гарантийного срока или (ii) прекращения действия Договора.

13.3. Все споры и разногласия, связанные или возникающие из Договора, разрешаются путем переговоров. Неурегулированные споры и разногласия решаются в судебном порядке в Специализированном межрайонном экономическом суде Восточно-Казахстанской области, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан..

13.4. Стороны договорились о том, что факсимильные и сканированные копии подписанного и скрепленного печатью Договора будут иметь юридическую силу до последующей их замены на оригиналы, идентичные факсимильным и сканированным копиям (выполненных в формате PDF), при условии, что обмен (отправка и получение) факсимильных и сканированных копий будет осуществляться с использованием номеров только тех тел./факсов и адресов электронной почты, которые указаны в Статье 14 Договора. Факсимильные и сканированные копии Договора принимаются только при условии качественного воспроизведения содержания документа, исключающего его неоднозначную трактовку. Стороны гарантируют идентичность переданных факсимильных и отсканированных копий Договора оригиналу и несут ответственность за их несоответствие.

13.5. В соответствии со статьёй 7 Конституции Республики Казахстан и статьями 4 – 7 Закона «О языках в Республике Казахстан», Стороны изъявили желание, чтобы текст настоящего Договора был составлен на русском языке, так как Стороны русским языком владеют свободно и в переводчике не нуждаются.

13.6. При исполнении своих обязательств по Договору Поставщик, включая его персонал, представителей, обязуется полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан по борьбе с коррупцией, отмыванию денег, по борьбе с терроризмом.

13.7. Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ПОКУПАТЕЛЬ»:	**«ПОСТАВЩИК»:**
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» Адрес: 070000, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2 ИИК KZ66914102203KZ000YU В ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Усть-Каменогорск БИК: SABRKZKA БИН 030540000538 Свидетельство по НДС: серия 18001 № 0570373 от 11.05.17 г. Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60 E-mail: UKTETS@uktets.kz E-mail: nurzhan.ashimkhanov@uktets.kz	
От имени Покупателя **Директор по производству** **_____ В.П. Томилов**	**От имени Поставщика** **_____**

Приложение 1
к Договору Поставки №_____от _____

Спецификация Товара

№	Наименование товара	Описание Товара	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу Товара в (указать валюту) (включая НДС 12% / без НДС)	Общая сумма за Товар в (указать валюту) (включая НДС 12% / без НДС)
1	Автоматический выключатель S202M-C6UC, Код заказа 2CDS272061R0064	Характеристики: Серия:S200M UC Артикул: S202M C6UC Количество полюсов: 2 полюса Номинальный ток: 6А Характеристика срабатывания: С Ток отключения: 6А.	шт	3		
2	Автоматический выключатель SACE Tmax T5N 400 Ekip M-LRIU, Код заказа: 1SDA054552R1	Наименование товара: Выключатель автоматический трехполюсный ВА-400А 36кА Tmax5N TMA400A Im=2000-4000A F F Наименование в прайсе производителя: Выключатель автоматический С расцепителем Ekip M-LRIU (для электродвигателей)	шт	1		
3	Терминал защит MiCOM P922	Код заказа: P9220ASW152CD0	шт	1		
4	Терминал защит MiCOM P220	Код заказа: P220C00W15200CB	шт	2		
5	Терминал защит MiCOM P123	Код заказа: P123C00W152EB0	шт	1		

6	Термомагнитный защитный выключатель UT 6-TMC M 1A	Количество ярусов 1 Количество точек подключения 2 Тип монтажа Монтажная рейка: 35 мм Цвет серый Полюсов 1 Категория перенапряжения II Изоляционный материал PA66 Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0 Тип предохранителя Автомат Расчетное импульсное напряжение 2,8 кВ Номинальное напряжение 240 В AC (50/60 Гц) 28 В DC 240 В AC (50/60 Гц) 28 В DC Рабочее напряжение 50 В AC ... 264 В AC (48 - 62 Гц) 5 В DC ... 30,8 В DC Номинальный ток IN 1 A Расчетное импульсное напряжение Ui 440 В AC Сопротивление изоляции Riso > 100 MΩ (Главный контакт) Требуемые номиналы предохранителей 16 A Измеренная коммутационная способность короткого замыкания Icn 200 A (240 В AC) 400 A (28 В DC) Электрическая прочность 2000 В Макс. кол-во коммутационных циклов 6000 (при 1 x In) 50 (при 1,5 x In) 40 (при 6 x In) Степень загрязнения 2 Категория перенапряжения II Высота 85,5 мм Ширина 12,3 мм Глубина 89,5 мм Степень защиты IP40 (Область срабатывания) IP20 (Участок подсоединения) Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 60 °C	шт	2		
7	Пускатель ПБР-3И-16		шт	3		
8	Автомат АП 50	3-х полюсный 16А	шт	5		

9	Автомат АП 50	3-х полюсный 25А	шт	5		
10	Автомат ВА 47-29 3Р 4А	Количество полюсов: 3. Номинальный ток: 4 А. Характеристика срабатывания - кривая тока: С. Номинальное рабочее напряжение: 400 В. Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА. Ширина по количеству модульных расстояний: 53,4 мм. Макс сечение входящего кабеля2: 25 мм. Номин напряжение постоян тока - DC: 48 В. Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ. Класс токоограничения: 3. Частота: 50 Гц. Степень защиты - IP: IP20. Тип монтажа: на DIN-рейку. Климатическое исполнение: УХЛ4. Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный. Сфера применения: Промышленное и бытовое. Гарантийный срок, Лет: не менее 14	шт	5		

11	Автомат ВА 47-29 3Р 10А	Технические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 10 А Характеристика срабатывания - кривая тока: С Номинальное рабочее напряжение: 400 В Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА Ширина по количеству модульных расстояний: 53,4 мм Макс сечение входящего кабеля: 25 мм² Номин напряжение постоян тока - DC: ≤ 48 В Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Класс токоограничения: 3 Частота: 50 Гц Степень защиты - IP: IP20 Тип монтажа: на DIN-рейку Климатическое исполнение: УХЛ4 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Сфера применения: Промышленное и бытовое Общ количество полюсов: 3 Тип напряжения: Перемен./постоян. (AC/DC) Монтажная глубина - ниши: 73,6 мм Тип подключения: Винтовое соединение Количество силовых полюсов: 3 Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ tm: 0,1 с Наличие взрывозащиты: Без взрывозащиты Тип монтажной рейки: 35x7.4	шт	3		
12	Кнопочный пост ПКЕ 222-2-У2-IP54-КЭАЗ (2 кнопки)	Степень защиты: IP 54. Материал корпуса: пластик. Цвет крышки корпуса: черный.	шт	20		
13	Пускатель КД-5	Контактор КПД-5 Контакторы серии КПД используются для коммутации цепей постоянного тока кранового и тягового электрооборудования напряжением до 220В, и переменного тока кранового оборудования напряжением до 440В с частотой 50 и 60Гц с питанием включающих катушек постоянным током напряжением до 440В Наименование КПД-5 Катушка управления контактом, В 40 Номинальный ток, А 100 Фаз 1	шт	2		

14	Пускатель КД-6	Контактор КПД-6 Контакторы серии КПД используются для коммутации цепей постоянного тока кранового и тягового электрооборудования напряжением до 220В, и переменного тока кранового оборудования напряжением до 440В с частотой 50 и 60Гц с питанием включающих катушек постоянным током напряжением до 440В Наименование КПД-6 Катушка управления контактом, В 40 Номинальный ток, А 160 Фаз 2	шт	2		
15	Пускатель КМ-44	Номинальный рабочий ток Iн: КМ44 160А Номинальное напряжение Uн 80 В Напряжение втягивающих катушек Uk 24 Допустимые отклонения напряжения от 12 до 80 В Механическая износостойкость, циклов 3 х 106 Ток редких (аварийных) коммутаций 1000А Наличие по заказу вспомогательных контактов (на ток до 6А) 1 + 1	шт	2		
16	Пускатель КМ-41	Номи-нальное напряже-ние, В 80 Номи-нальный ток, А 160 Число и исполне-ние главных контактов 1"3" Напряже-ние втягива-ющей катушки, В 24	шт	2		
17	Выключатели автоматические АП-50-3МТУЗ Iн=16А		шт	3		
18	Выключатели автоматические АП-50-3МТУЗ Iн=25А		шт	3		
19	Выключатели автоматические АП-50-3МТУЗ Iн=40А		шт	3		

20	Выключатели автоматические АП-50-3МТУЗ Iн=63А		шт	3		
21	Автомат АЕ-1031 25 А	Автоматический выключатель — АЕ 1031 25А Вид расцепителя – Тепловой и электромагнитный; тепловой; Число полюсов – 1; Номинальное рабочее напряжение, В – 220/380; Номинальная частота, Гц – 50, 60; Номинальный ток, А – 25; Степень защиты – IP20;	шт	20		
22	Выключатели автоматические ВА 47-29 Iн=16А, 1 полюсн	Серия ВА 4729 IEK ПКС 4500 Тип срабатывания С Номинальный ток In 16 Кол-во полюсов 1 Номин. напряжение 230 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Способ монтажа DIN-рейка Макс. сечение проводников 25 Диапазон рабочих температур, °С От -40 до +49	шт	30		
23	Выключатели автоматические ВА 47-29 Iн=25А, 1 полюсн	Характеристики ВА 47-29 25А С 1п Серия ВА 4729 IEK ПКС 4500 Тип срабатывания С Номинальный ток In 25 Кол-во полюсов 1 Номин. напряжение 230 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Способ монтажа DIN-рейка Макс. сечение проводников 25 Диапазон рабочих температур, °С От -40 до +49	шт	30		
24	Выключатели автоматические ВА 47-29 Iн=32А, 1Р	Характеристики ВА 47-29 32А С 1п Серия ВА 4729 IEK ПКС 4500 Тип срабатывания С Номинальный ток In 32 Кол-во полюсов 1 Номин. напряжение 230 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Способ монтажа DIN-рейка Макс. сечение проводников 25 Диапазон рабочих температур, °С От -40 до +49	шт	20		

25	Выключатели автоматические ВА 47-29 Iн=40А, 3Р	Характеристики ВА 47-29 40А С 3п Серия ВА 4729 IEK ПКС 4500 Тип срабатывания С Номинальный ток In 40 Кол-во полюсов 3 Номин. напряжение 400 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Способ монтажа DIN-рейка Макс. сечение проводников 25 Диапазон рабочих температур, °С От -40 до +49	шт	5		
26	Выключатели автоматические ВА 47-29 Iн=63А, 3Р	Характеристики ВА 47-29 63А С 3п Серия ВА 4729 IEK ПКС 4500 Тип срабатывания С Номинальный ток In 63 Кол-во полюсов 3 Номин. напряжение 400 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Способ монтажа DIN-рейка Макс. сечение проводников 25 Диапазон рабочих температур, °С От -40 до +49	шт	5		
27	Выключатели автоматические ВА 47-29 Iн=80А, 3Р	Характеристики Номинальный ток In 80А Номин. напряжение 400В Количество полюсов 3 Характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя С Номинальная отключающая способность 4500 А Максимальное сечение проводника мм2 25 Степень защиты IP 19	шт	5		
28	Выключатель пакетный ПВ3-16 Н2 УХЛ3 исп.3 IP-65 пластмассовый корпус	Наименование изделия: выключатель пакетный Номинальный рабочий ток, In: 16А (220В AC/DC), 10А (380В AC) Номинальное рабочее напряжение, Ue: 380В AC, 220В DC Способ крепления: основанием корпуса винтами Степень защиты: IP56 Материал корпуса (оболочки): ударопрочный негорючий пластик Климатическое исполнение и категория размещения: М1 Условия использования: на открытом воздухе Установочные размеры, мм: 80х60	шт	10		

29	Пакетный выключатель ПВ3-25М1 3-х полюсный. IP56(пластиковый корпус)	Наименование изделия: выключатель пакетный Номинальный рабочий ток, In: 25А (220В AC/DC), 25А (380В AC) Номинальное рабочее напряжение, Ue: 380В AC, 220В DC Способ крепления: основанием корпуса винтами Степень защиты: IP56 Материал корпуса (оболочки): ударопрочный негорючий пластик Климатическое исполнение и категория размещения: М1 Условия использования: на открытом воздухе Установочные размеры, мм: 80х60	шт	10		
30	Выключатель пакетный ПВ3-40 Н2 УХЛ3 исп.3	Количество полюсов - 3. Исполнение - Включение/Выключение. Тип присоединения главной электрической цепи - Винтовое соединение. Подходит для монтажа на основании - Да. Тип элемента управления - Короткая вращающаяся ручка. С нулевым положением - да Номинальный ток длительной нагрузки Iu - 40 Ампер. Степень защиты (IP) лицевой стороны - IP00	шт	5		
31	Выключатель пакетный ПВ3-63 Н2 УХЛ3 исп.3	Количество полюсов - 3. Исполнение - Включение/Выключение. Тип присоединения главной электрической цепи - Винтовое соединение. Подходит для монтажа на основании - Да. Тип элемента управления - Короткая вращающаяся ручка. С нулевым положением - да Номинальный ток длительной нагрузки Iu - 64 Ампер. Степень защиты (IP) лицевой стороны - IP00	шт	5		
32	Выключатели концевые ВП-15К21	Характеристики Серия - Дополнительное оборудование Степень защиты - IP53	шт	5		

33	Автомат ВА 47-100 (80А)	Характеристики ВА 47 100 80А 3п С 10000 Серия ВА 47100 IEK ПКС 10000 Тип срабатывания С Номинальный ток In 80 Кол-во полюсов 3 Номин. напряжение 400 Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 Способ монтажа DIN-рейка Макс. сечение проводников 35 Диапазон рабочих температур, °С От -40 до +50 Страна производитель Китай Номинальная рабочая отключающая способность, Ics 100%	шт	5		
34	Автомат ВА 57-35 (160А)	Номинальный ток In, А 125 160 Уставка мгновенного срабатывания, А 1600 2000 Стойкость контактов к износу, циклов В/О 2500 Одноразовый ток КЗ (Icu при U=380В), кА 40 Одноразовый ток КЗ (Icu при U=660В), кА 18 Расцепитель электромагнитный + тепловой Привод ручной Исполнение стационарное Максимальное напряжение, В ~ ≤690 Частота ~ тока, Гц 50 Степень защиты IP20 Климатическое исполнение, категория размещения УХЛ2	шт	3		

35	Автомат ВА 88-35. (250А)	Характеристики ВА 88 35 250А 35кА эл.расц.МР211 Серия ВА 88 Количество полюсов 3 Номинальный ток, А 250 Тип расцепителя LSI ПКС, кА 35 Защита от КЗ - уставка по току, Im 2500 Вид расцепителя электронный Номинальный ток,А 250 Предельная коммутационная способность кА 35 Номин. напряжение 400 В Кол-во полюсов Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3.1 Способ монтажа монтажная плата Тип привода ручное управление Исполнение Стационарное Способ подключения Диапазон рабочих температур, °С От -5 до +40 °С Номинальный ток корпуса, А 250А уставка по току перегрузки, Ir 10In Способ присоединения силовых цепей переднее присоединение Наименование расцепителя у производителя МР210	шт	3		

36	Выключатели автоматические ВА 57Ф35(63А)-340010-20УХЛ1	Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 63 Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: АС Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 10 Вспомогательные (свободные) контакты: Нет Наличие привода: ручной Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 630А Наличие независимого расцепителя: нет Регулировка максимальных расцепителей тока: нет Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690 Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 100 Номинальный продолжительный ток Iu (А): 63 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 400АС (кА): 9	шт	3		
37	Выключатели автоматические ВА 57Ф35(80А)-340010-20УХЛ3	Предельная коммутационная способность переменного тока Icu:10 кА Номинальный ток In:80 А Номинальное импульсное напряжение Uimp:6 кВ Вид расцепителей:Тепловой и Электромагнитный Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue:400 В Вспомогательные (свободные) контакты:нет Род тока:Переменный Частота тока:50/60 Гц Номинальное напряжение изоляции Ui:690 В Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics:100% Icu Количество полюсов:3 Уставка расцепителей токов короткого замыкания:800 А	шт	3		

38	Автоматический выключатель ВА57Ф35-340010-100А-1600-400АС-УХЛ3-КЭАЗ 3Р	Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 100 Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: АС Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 15 Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В)2: 400 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА)2: 30 Вспомогательные (свободные) контакты: Нет Наличие привода: ручной Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 1000А Наличие независимого расцепителя: нет Регулировка максимальных расцепителей тока: нет Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690 Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 50 Номинальный продолжительный ток Iu (А): 100 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 690АС (кА): 15 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 400АС (кА): 29	шт	3		

39	Выключатели автоматические ВА 57Ф35(125А)-340010-20УХЛ3	Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 125 Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: АС Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 10 Вспомогательные (свободные) контакты: Нет Наличие привода: ручной Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 1250А Наличие независимого расцепителя: нет Регулировка максимальных расцепителей тока: нет Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690 Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 100 Номинальный продолжительный ток Iu (А): 125 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 400АС (кА): 9	шт	3		

40	Автоматический выключатель ВА57Ф35-340010-160А-1600-400АС-УХЛ3-КЭАЗ 3Р	Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 160 Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: АС Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 10 Вспомогательные (свободные) контакты: Нет Наличие привода: ручной Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 1600А Наличие независимого расцепителя: нет Регулировка максимальных расцепителей тока: нет Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690 Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 100 Номинальный продолжительный ток Iu (А): 160 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 400АС (кА): 9	шт	3		

41	Автоматический выключатель ВА57Ф35-340010-250А-1600-400АС-УХЛ3-КЭАЗ 3Р	Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 250 Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: АС Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 400 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 10 Вспомогательные (свободные) контакты: Нет Наличие привода: ручной Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 1600А Наличие независимого расцепителя: нет Регулировка максимальных расцепителей тока: нет Вид расцепителей: тепловой и электромагнитный Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 690 Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 6 Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 100 Номинальный продолжительный ток Iu (А): 250 Предельная коммутационная способность переменного тока Icu при 400АС (кА): 9	шт	3		
42	Выключатель автоматический ВА 88 125 А	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А 25кА IEK Технические характеристики Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 25 кА Тип подключения силовой электрич цепи: Винтовое соединение Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения Количество полюсов: 3 Вид подключения главной электрич цепи: Прочее Тип элемента управления: Тумблер Степень защиты - IP: IP30 Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ Номин ток: 125 А Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Номин раб наибольшая откл способность Ics: 12,5 кА Климатическое исполнение: УХЛ3 Номин раб напряжение: 400 В Частота сети: 50 Гц	шт	3		

43	Выключатель автоматический ВА 88 250 А	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 35кА ИЭК Технические характеристики Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 35 кА Тип подключения силовой электрич цепи: Болтовое соединение Конструкция прибора: Встраиваемое устройство расширения Количество полюсов: 3 Вид подключения главной электрич цепи: Прочее Тип элемента управления: Тумблер Степень защиты - IP: IP30 Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ Номин ток: 250 А Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Номин раб наибольшая откл способность Ics: 25 кА Климатическое исполнение: УХЛ3 Номин раб напряжение: 400 В Частота сети: 50 Гц	шт	3		
44	Контактор вакуумный КВ1,14-2,5/160-3-У3 220АС	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Номинальное напряжение главной цепи: до 1,14кВ, 50-60Гц Номинальный ток главной цепи контактора: 160А Напряжение управления: - переменного тока: 220В, 50Гц; - постоянного тока: =220В; - допустимое отклонение напряжения управления не более 20%, расширенная электромагнитная защита Предельная отключающая способность: 2500А Число полюсов: 3 Число срабатываний при продолжительном режиме работы для АС-3 600 раз/ч., для АС-4 300 раз/ч. Число срабатываний при кратковременном режиме работы 2000 раз/ч. Вспомогательные контакты (блок-контакты): 2з+2р Вакуумная камера: керамическая Коммутационная износостойкость для АС-4: 600 тыс. Механическая износостойкость: 3 млн.	шт	2		

45	Контактор вакуумный КВ1,14-2,5/250-3-У3 220АС	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Номинальное напряжение главной цепи: до 1,14кВ, 50-60 Гц Номинальный ток главной цепи контактора: 250 А Напряжение управления: - переменного тока: 220 В, 50 Гц; - постоянного тока: =220 В; - допустимое отклонение напряжения управления не более 20%, расширенная электромагнитная защита Предельная отключающая способность: 2500 А Число полюсов: 3 Число срабатываний при продолжительном режиме работы для АС-3 600 раз/ч., для АС-4 300 раз/ч. Число срабатываний при кратковременном режиме работы 2000 раз/ч. Вспомогательные контакты (блок-контакты): 4з+4р Вакуумная камера: керамическая Коммутационная износостойкость для АС-4: 600 тыс. Механическая износостойкость: 3 млн.	шт	2		

46	Контактор вакуумный КВ1,14-2,5/400-3-У3 220АС	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Номинальное напряжение главной цепи: до 1,14кВ, 50-60 Гц Номинальный ток главной цепи контактора: 400 А Напряжение управления: - переменного тока: 220 В, 50 Гц; - постоянного тока: =220 В; - допустимое отклонение напряжения управления не более 20%, расширенная электромагнитная защита Предельная отключающая способность: 2500 А Число полюсов: 3 Число срабатываний при продолжительном режиме работы для АС-3 600 раз/ч., для АС-4 300 раз/ч. Число срабатываний при кратковременном режиме работы 2000 раз/ч. Вспомогательные контакты (блок-контакты): 4з+4р Вакуумная камера: керамическая Коммутационная износостойкость для АС-4: 600 тыс. Механическая износостойкость: 3 млн.	шт	2		

47	Контактор вакуумный КВ1,14-2,5/630-3-У3220АС	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Номинальное напряжение главной цепи: до 1,14кВ, 50-60 Гц Номинальный ток главной цепи контактора: 630 А Напряжение управления: - переменного тока: 220 В, 50 Гц; - постоянного тока: =220 В; - допустимое отклонение напряжения управления не более 20%, расширенная электромагнитная защита Предельная отключающая способность: 2500 А Число полюсов: 3 Число срабатываний при продолжительном режиме работы для АС-3 600 раз/ч., для АС-4 300 раз/ч. Число срабатываний при кратковременном режиме работы 2000 раз/ч. Вспомогательные контакты (блок-контакты): 4з+4р Вакуумная камера: керамическая Коммутационная износостойкость для АС-4: 600 тыс. Механическая износостойкость: 3 млн.	шт	2		

48	3-полюсный выключатель-разъединитель (выключатель нагрузки) NSX160NA	Технические характеристики:Общие характеристики: - Номинальное рабочее напряжение(Ue) - 690 В AC/DC 50/60 Гц - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение(Uimp) - 8 кВ - номинальное напряжение изоляции(Ui) - 800 В Электрические характеристики(МЭК 60947-3, EN 60947-3): - номинальный рабочий ток - 160 А - тип тока - постоянный, переменный - номинальная включающая способность(Icm) - мин. 2,6 кА(только выключатель-разъединитель), макс. 330 кА(при защите автоматическим выключателем со стороны источника) - допустимый сквозной ток(действ.) короткого замыкания - 2500 А в течение 1 с и 3 с, 960 А в течение 20 с Дополнительные устройтсва и аксессуары(не входят в комплект поставки): - дополнительная дифференциальная защита при установке на нижние клеммы блока Vigi или при помощи реле Vigirex - вспомогательные контакты сигнализации и управления - расцепители напряжения: независимый MX и минимального напряжения MN - индикатор наличия напряжения - блоки трансформатора тока, амперметра и контроля изоляции	шт	1		

49	3-полюсный выключатель-разъединитель (выключатель нагрузки) NSX250NA	Технические характеристики:Общие характеристики: - Номинальное рабочее напряжение(Ue) - 690 В AC/DC 50/60 Гц - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение(Uimp) - 8 кВ - номинальное напряжение изоляции(Ui) - 800 В Электрические характеристики(МЭК 60947-3, EN 60947-3): - номинальный рабочий ток - 250 А - тип тока - постоянный, переменный - номинальная включающая способность(Icm) - мин. 4,9 кА(только выключатель-разъединитель), макс. 330 кА(при защите автоматическим выключателем со стороны источника) - допустимый сквозной ток(действ.) короткого замыкания - 3500 А в течение 1 с и 3 с, 1350 А в течение 20 с Дополнительные устройтсва и аксессуары(не входят в комплект поставки): - дополнительная дифференциальная защита при установке на нижние клеммы блока Vigi или при помощи реле Vigirex - вспомогательные контакты сигнализации и управления - расцепители напряжения: независимый MX и минимального напряжения MN - индикатор наличия напряжения - блоки трансформатора тока, амперметра и контроля изоляции	шт	1		

50	3-полюсный выключатель-разъединитель (выключатель нагрузки) NSX400NA	Технические характеристики:Общие характеристики: - Номинальное рабочее напряжение(Ue) - 690 В AC/DC 50/60 Гц - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение(Uimp) - 8 кВ - номинальное напряжение изоляции(Ui) - 800 В Электрические характеристики(МЭК 60947-3, EN 60947-3): - номинальный рабочий ток - 400 А - тип тока - постоянный, переменный - номинальная включающая способность(Icm) - мин. 7,1 кА(только выключатель-разъединитель), макс. 330 кА(при защите автоматическим выключателем со стороны источника) - допустимый сквозной ток(действ.) короткого замыкания - 5000 А в течение 1 с и 3 с, 1930 А в течение 20 с Дополнительные устройтсва и аксессуары(не входят в комплект поставки): - дополнительная дифференциальная защита при установке на нижние клеммы блока Vigi или при помощи реле Vigirex - вспомогательные контакты сигнализации и управления - расцепители напряжения: независимый MX и минимального напряжения MN - индикатор наличия напряжения - блоки трансформатора тока, амперметра и контроля изоляции	шт	1		

51	3-полюсный выключатель-разъединитель (выключатель нагрузки) NSX630NA	Технические характеристики:Общие характеристики: - Номинальное рабочее напряжение(Ue) - 690 В AC/DC 50/60 Гц - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение(Uimp) - 8 кВ - номинальное напряжение изоляции(Ui) - 800 В Электрические характеристики(МЭК 60947-3, EN 60947-3): - номинальный рабочий ток - 400 А - тип тока - постоянный, переменный - номинальная включающая способность(Icm) - мин. 7,1 кА(только выключатель-разъединитель), макс. 330 кА(при защите автоматическим выключателем со стороны источника) - допустимый сквозной ток(действ.) короткого замыкания - 5000 А в течение 1 с и 3 с, 1930 А в течение 20 с Дополнительные устройтсва и аксессуары(не входят в комплект поставки): - дополнительная дифференциальная защита при установке на нижние клеммы блока Vigi или при помощи реле Vigirex - вспомогательные контакты сигнализации и управления - расцепители напряжения: независимый MX и минимального напряжения MN - индикатор наличия напряжения - блоки трансформатора тока, амперметра и контроля изоляции	шт	1		

52	Пускатель 3-величины закрытый с тепл.реле ПМЛ 3231кат.380В	Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (A): 40 Диапазон регулировки теплового расцепителя (A): 30-40 Напряжение катушки управления (В): 380 Род тока катушки управления: AC Количество вспомогательных размыкающих контактов: 1 Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC3, V=380-400AC: 34 Количество главных замыкающих контактов: 3 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC3, V=660-690AC: 21 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=220AC: 11 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=380AC: 18,50 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=660AC: 36 Функциональное назначение / применение: Прямой пуск	шт	3		
53	Пускатель 3-величины закрытый с тепл.реле ПМЛ 3231 кат.220В	Серия ПМЛ Наличие теплового реле с реле Напряжение катушки, В 220 Тип контактора нереверсивный Номинальный ток, А 40 величина пускателя 25-40А Доп. контакты 1но+1нз	шт	3		
54	Пускатель 4-величины закрытый с тепл.реле ПМЛ 4231кат.220В	Номинальный ток 80А Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт 35 Коммутационная износостойкость, млн. циклов 1.0 Управляющая катушка, В ~220 Для защиты от перегрузок встроено реле РТЛ Вспомогательные контакты 1з или 1NO Монтаж на винты Максимальное напряжение, В ~ ≤660 Частота ~ тока, Гц 50 или 60 Степень защиты IP54	шт	3		

55	Пускатель 4-величины закрытый с тепл.реле ПМЛ 4231кат.380В	Номинальный ток 80А Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт 35 Коммутационная износостойкость, млн. циклов 1.0 Управляющая катушка, В ~380 Для защиты от перегрузок встроено реле РТЛ Вспомогательные контакты 1з или 1NO Монтаж на винты Максимальное напряжение, В ~ ≤660 Частота ~ тока, Гц 50 или 60 Степень защиты IP54	шт	3		
56	Пускатель 5-вел. закрытый с тепл.реле ПМА 5102 100А (кат.380 АС)	Номинальный ток 100А Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт 55 Управляющая катушка, В ~380 Вспомогательные контакты 2з+2р или 2NO+2NC Монтаж на винты Максимальное напряжение, В ~ ≤660 Частота ~ тока, Гц 50 Степень защиты IP00 Климатическое исполнение, категория размещения УХЛ3	шт	6		
57	Пускатель ПМА 4200 ПУХВ4В 63 А (катушка 220 АС)	Наименование изделия: пускатель электромагнитный ПМА Номинальный рабочий ток, In: 63А Номинальное рабочее напряжение, Ue: 380В АС Напряжение катушки управления, Uc: 220В АС Количество полюсов: 3 Исполнение: нереверсивный, с реле Тип реле: РТТ-221П 53,5-63,0А Контактная группа: 2з+2р (2no+2nc) Степень защиты: IP00 Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 Условия использования: в закрытых помещениях Коммутационная износостойкость, циклов ВО: 300 000 Механическая износостойкость, циклов ВО: 8 000 000	шт	3		

58	Пускатель ПМА 4200 ПУХВ4В 63 А (катушка380 АС)	Наименование изделия: пускатель электромагнитный ПМА Номинальный рабочий ток, In: 63А Номинальное рабочее напряжение, Ue: 380В АС Напряжение катушки управления, Uc: 380В АС Количество полюсов: 3 Исполнение: нереверсивный, с реле Тип реле: РТТ-221П 53,5-63,0А Контактная группа: 2з+2р (2no+2nc) Степень защиты: IP00 Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 Условия использования: в закрытых помещениях Коммутационная износостойкость, циклов ВО: 300 000 Механическая износостойкость, циклов ВО: 8 000 000	шт	3		
59	Пускатель 4-вел. закрытый с тепл.реле ПМА 4102 80А (кат.220 АС)	Электромагнитный пускатель ПМА 4100 2з+2р 220 В ЗЭТА Наименование изделия: пускатель электромагнитный ПМА Номинальный рабочий ток, In: 63А Номинальное рабочее напряжение, Ue: до 660В АС Количество полюсов: 3 Исполнение: нереверсивный, без реле Тип реле: без реле Контактная группа: 2з+2р (2no+2nc) Степень защиты: IP00 Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 Условия использования: в помещениях с регулируемыми климатическими условиями Коммутационная износостойкость, циклов ВО: 300 000 Механическая износостойкость, циклов ВО: 8 000 000	шт	3		
60	Пускатель 5-вел.закрытый с тепл.реле ПМА 5102 100 А (кат.220 АС)	Номинальный ток 100А Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт 55 Управляющая катушка, В ~220 Вспомогательные контакты 2з+2р или 2NO+2NC Монтаж на винты Максимальное напряжение, В ~ ≤660 Частота ~ тока, Гц 50 Степень защиты IP00 Климатическое исполнение, категория размещения УХЛ3	шт	3		

61	Пускатель 1-вел. открытый с тепл.реле ПМЛ 1220Д (кат.220 АС)	Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (A): 16 Диапазон регулировки теплового расцепителя (A): 12-18 Напряжение катушки управления (B): 220 Род тока катушки управления: AC Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC3, V=380-400AC: 16 Количество главных замыкающих контактов: 3 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC3, V=660-690AC: 10 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=220AC: 4 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=380AC: 7,50 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=660AC: 10 Функциональное назначение / применение: Прямой пуск	шт	3		
62	Пускатель 2-вел.закрытый с теп.реле ПМЛ 2220 (катушка 220 АС)	Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (A): 25 Диапазон регулировки теплового расцепителя (A): 17-25 Напряжение катушки управления (B): 220 Род тока катушки управления: AC Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC3, V=380-400AC: 23 Количество главных замыкающих контактов: 3 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC3, V=660-690AC: 15 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=220AC: 5,50 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=380AC: 11 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=660AC: 15 Функциональное назначение / применение: Прямой пуск	шт	3		

63	Пускатель 3-вел. закрытый с теп.реле ПМЛ 3220 (катушка 220 АС)	Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (A): 40 Диапазон регулировки теплового расцепителя (A): 30-40 Напряжение катушки управления (B): 220 Род тока катушки управления: AC Количество вспомогательных размыкающих контактов: 1 Количество вспомогательных замыкающих контактов: 1 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC3, V=380-400AC: 34 Количество главных замыкающих контактов: 3 Номинальный рабочий ток Ie (A) для AC3, V=660-690AC: 21 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=220AC: 11 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=380AC: 18,50 Мощность двигателя P (kW) для AC3, V=660AC: 36 Функциональное назначение / применение: Прямой пуск	шт	3		
64	Контактор GMC-32 с катушкой 220В перем.тока2 пары замкнутых и разомкнутых дополн. блок- контактов	Техническая информация Наименование изделия у производителя GMC-32 Исполение по типу и количеству полюсов Знак вопроса 3-полюсный [3NO], Номинальный ток для категории AC3 (400V) Знак вопроса 32A[AC3], Номинальная коммутируемая мощность AC3 (400V) 15кВт, Номинальный ток для категории AC1 (400V) Знак вопроса Тип катушки управления эл.магнитн.катушка Номинальное переменное напряжение цепи управления, Uc Знак вопроса 220В(AC) Частота переменного напряжения цепи управления 50Гц, Номинальное постоянное напряжение цепи управления, Uc Знак вопроса Количество и тип встроенных вспомогательных контактов Знак вопроса в.к.2NO+2NC, Напряжение и ток вспомогательных контактов, Ue/Ie Номинальное напряжение главной цепи, Ue 690В Конструктивная особенность Наличие встроенного ограничителя перенапряжения Тип зажимов подключения к силовым цепям Знак вопроса зажимы с крепеж.головками,	шт	3		

		Способ монтажа контактора на DIN/монтаж.панель, Мощность потребления при срабатывани 95VA Мощность потребления при удержании 9VA Мощность рассеяния при Ie (AC3) Износостойкость электрическая AC3 Знак вопроса 2млн.цикл. Износостойкость механическая Знак вопроса 15млн.цикл. Степень защиты, IP Знак вопроса IP00 Диапазон рабочих температур, °C от -25°C до +40°C				
65	Пускатель KFC2-D170 1000V 200A (KFINE производство Китай)220AC	Номинальный ток 200A Мощность двигателя (AC-3, ~380В), кВт 110 Управляющая катушка, В ~220 Вспомогательные контакты 2з+2р или 2NO+2NC Монтаж на винты Максимальное напряжение, В ~ ≤660 Частота ~ тока, Гц 50 Степень защиты IP00 Климатическое исполнение, категория размещения УХЛ3	шт	1		
66	Контактор LC1F 330 U I-1000V ,I th-400A ELEKTRO (катушка 220 AC)	Наименование:Контактор (пускатель) TeSys F, 330А/160кВт(400В), 3-полюсный, напряжение управления 220В АС Назначение:Контактор(пускатель) TeSys F LC1F330M7 предназначен для управления электродвигателями мощностью до 160 кВт(при 400В), коммутации резистивных, индуктивных и ёмкостных цепей при нагреве, освещении, коррекции коэффициента мощности, в трансформаторах. В нормальном и интенсивном режимах, режиме ожидания. Число полюсов:3 полюса Номинальное напряжение изоляции:1000 В Номинальное импульсное напряжение:8 кВ Рабочее напряжение: Номинальное рабочее напряжение 1000 В Частота рабочего тока 50/60 Гц Напряжение катушки управления: Номинальное значение - 220 В АС, 40-400 Гц Диапазоны предельных значений: - на срабатывания 85%...110% от номинального значения - на удержание 35%...55% от номинальной величины Номинальные токи:330 А - по категории АС-3(электродвигатели) 440 А - по категории АС-1(безиндуктивная нагрузка)	шт	3		

		Мощность электродвигателя:160 кВт при напряжении 400 В Технические характеристики:Дополнительно: - Условный тепловой ток - 440 А - Поддерживаемая частота катушки управления - 40-400 Гц Гц - 10-секундрный ток перегрузки 2650 А				
67	Пускатель CHHNT NC6-09 ИЕС/EN60947-4-1 /20А /690В	Количество полюсов 3Р Условный тепловой ток(А) 20 Номинальная мощность управляемого электродвигателя кВт (АС-3) 4 Номинальный рабочий ток(А) 9 Допустимая частота включений (циклов в час) 1200 Коммутационная износостойкость, тыс.циклов В-О 1200	шт	1		
68	Контактор LS1-D9511 380V AC	Напряжение питания катушки: 380В переменного тока Вспомогательные контакты: 1 контакт на замыкание, 1 контакт на размыкание Номинальный коммутируемый ток (по категории применения АС-3 и Ue ≤ 440В), А: 94	шт	2		
69	Контактор LS1-D6511 220V AC	Напряжение питания катушки: 220В переменного тока Вспомогательные контакты: 1 контакт на замыкание, 1 контакт на размыкание Номинальный коммутируемый ток (по категории применения АС-3 и Ue ≤ 440В), А: 64	шт	2		
70	Выключатели-разъединители ВР-32 400А	Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 400 Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: AC/DC Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 660 Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 440 Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в течении 1 с (кА): 11 Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): 22 Число направлений коммутации: 1 Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660 Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (А): 400 Условный тепловой ток в оболочке Ithe (А): 314	шт	2		

71	Выключатели-разъединители ВР-32 630А	Выключатель-разъединитель ВР32-39-А30200-630А-УХЛ3-КЭАЗ Электротехнические характеристики Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 630 Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: AC/DC Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 660 Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 440 Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в течении 1 с (кА): 16 Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): 32 Число направлений коммутации: 1 Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660 Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (А): 630 Условный тепловой ток в оболочке Ithe (А): 499	шт	2		
72	Выключатель-разъединитель серий NH50D, NH50S 400А	Технические характеристики Условный тепловой ток, А - 400 Номинальное напряжение изоляции (В) - 800 Номинальный рабочий ток, А 400 ВАС - 400 Приводное усилие (Н) 60-300 110-350 210-399	шт	2		

73	Выключатель ВА53-41-341830-00УХЛ3 400А, 660В 1026480	Хараетеристики: Код товара КОНТАКТОР(группа Legrand)#1004573 Степень защиты (IP)IP00 Номин. напряжение660 В Тип подключения силовой электрич. Цепи. Подключение на шину Диапазон уставки тока расцепления120 ... 440 А Номин. продолжительный ток Iu400 А Конструкция прибора. Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный) Тип элемента управления. Рычажковый (перекидной рычаг) С расцепителем минимального напряжения Нет Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц33.5 кА Встроенная защита от замыканий на землюДа Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем)Да Вид подключения главной электрич. Цепи. Подключение спереди Моторный привод опционально. Нет Моторный привод встроенный. Нет Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания180 ... 5280 А	шт	1		
74	Выключатель ВА53-41-341830-00УХЛ3 630А, 660В 1026480	Номинальный ток,А 630 Род тока Переменный (АС) Степень защиты IP00 Тип расцепителя Электромагнитный, электронный Тип дополнительного расцепителя Независимый расцепитель Исполнение Стационарное Вид привода Электрический Номинальное напряжение, В 660 Количество силовых полюсов 3 Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898) 33.5 Тип изделия Выключатель автоматический в литом корпусе Способ монтажа Монтажная плата Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А 10In Климатическое исполнение УХЛ3 Схема автоматического выключателя 341830 Напряжение и род тока электропривода 220В АС Напряжение и род тока дополнительного расцепителя 220В АС	шт	1		

75	Толкатель электрогидравлический ТЭ 25 У2 ТУ6-530. 192-81	Толкатель электрогидравлический ТЭ 25 У2 ТУ6-530. 192-81 Среднее усилие подъема 300Н,Развиваемое усилие подъема350Н,Ход штока 35мм,Наминальноя мощность двиготеля 0,06 кВт,Номинальное напряжение питающей сети 380В,Частота тока питающей сети 50Гц,Число оборотов двиготеля (синхронное) 2800 об/мин,Масса рабочей жидкости не более1,35 кг,Масса толкателя не более 11 кг.	шт	2		
76	Толкатель электрогидравлический ТЭ 50 У2 ТУ6-530. 192-80	Толкатель электрогидравлический ТЭ 50 У2 ТУ6-530. 192-80 Среднее усилие подъема 620Н,Развиваемое усилие подъема на тормозе 500Н,Ход штока 50мм,Наминальноя мощность двиготеля 0,25 кВт,Номинальное напряжение питающей сети 380В,Частота тока питающей сети 50Гц,Число оборотов двиготеля (синхронное) 2800 об/мин,Масса рабочей жидкости не более 2,65 кг,Масса толкателя не более 12,5 кг.	шт	2		
77	Толкатель электрогидравлический ТЭ 32 У2 ТУ6-530. 192-81	Толкатель электрогидравлический ТЭ 32 У2 ТУ6-530. 192-81Среднее усилие подъема 300Н,Развиваемое усилие подъема350Н,Ход штока 35мм,Наминальноя мощность двиготеля 0,06 кВт,Номинальное напряжение питающей сети 380В,Частота тока питающей сети 50Гц,Число оборотов двиготеля (синхронное) 2800 об/мин,Масса рабочей жидкости не более1,35 кг,Масса толкателя не более 11 кг.	шт	2		
78	Пускатель 1-величины закрытый с тепл.реле	Электромагнитный пускатель ПМЛ 1100 ток 10А напр. 380В.нереверсивный, с тепловым реле.вариант установки винтовой.	шт	5		
79	Пускатель 5-вел. закрытый с тепл.реле ПМА 5102 100А (кат.380 АС)	Номинальный ток 100А Мощность двигателя (АС-3, ~380В), кВт 55 Управляющая катушка, В ~380 Вспомогательные контакты 2з+2р или 2NO+2NC Монтаж на винты Максимальное напряжение, В ~ ≤660 Частота ~ тока, Гц 50 Степень защиты IP00 Климатическое исполнение, категория размещения УХЛ3	шт	5		
80	Пускатель 3-величины	Электромагнитный пускатель ПМЛ 3100 ток 40А напр. 380В.нереверсивный, без теплового реле.вариант установки винтовой.	шт	5		
81	Электромагнит	МИС 3200 40-У3 напр.380В. 50Гц	шт	4		

82	Контроллер ККТ-61	Контролер кулачковый трёхфазного тока. Число положений 5 номинальный ток 63А ,380В	шт	2		
83	Дистанционный расцепитель S2C-A2, Код заказа 2CDS200909R0002	Для автоматического выключателя S202M-C6UC	шт	5		
84	Прерыватель питания бесконтактный Реон-Техно ППБр-1М, 220 V AC, на DIN рейку	Прерыватель питания бесконтактный Реон-Техно ППБр-1М, 220 V AC, на DIN рейку	шт	2		
Стоимость Товара **(указать сумму прописью и валюту)** (включая НДС 12**% / без НДС**):						

1. **Завод**-изготовитель Товара: _____
2. Дата/Год изготовления Товара: не ранее _____года.
3. Товар должен быть передан Покупателю новым, не бывшим в употреблении (использовании или эксплуатации).
4. Условия поставки Товара: DDP., ИНКОТЕРМС-2010, до Места Назначения.
5. Место Назначения: г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2, склад Покупателя
6. Срок передачи Товара в Месте Назначения: в течение 30 (тридцать) календарных дней с Даты Договора. Досрочная передача Товара допускается, при условии получения Поставщиком предварительного письменного согласия Покупателя.
7. Вид транспорта: **авто**
8. Грузоотправитель: _____
   Грузополучатель: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
9. Погрузка/Разгрузка Товара: при передаче Товара Покупателю разгрузка Товара производится Покупателем самостоятельно за свой счет.
10. Товар должен быть передан Покупателю одновременно со следующими документами на Товар:

- паспорт на Товар завода-изготовителя - 1 оригинал;
- **сертификат качества Товара завода-изготовителя - 1 оригинал;**
- протоколы заводских испытаний - комплект оригиналов;
- иной сертификат, подтверждающий качество Товара, в соответствии с системой сертификации, в которой участвовал Поставщик - комплект оригиналов;
- **товарная накладная с отражением кода ТНВЭД - 1 оригинал;**
- **товарно-транспортная накладная (CMR) - 1 оригинал;**
- **талон о прохождении пограничного контроля в автомобильных пунктах пропуска через границу - 1 оригинал;**
- документы, подтверждающие оплату платы за услуги по сбору, транспортировке, переработке, обезвреживанию, использованию и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которую (которые) распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров);
- Акт приема-передачи Товара, подписанный Поставщиком – 2 оригинала;
- счет-фактура - 1 оригинал.

11. Гарантийный срок на Товар: в течение **12 (двенадцать**) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара Покупателем в соответствии с условиями Договора. В случае если у Покупателя имеются обоснованные замечания к Поставщику по не надлежащему исполнению Договора в отношении качества Товара в пределах Гарантийного срока, вышеуказанное ограничение срока гарантии продляется на срок устранения данных замечаний.
12. Поставщик обязан одновременно с Товаром, или в течение Гарантийного срока по требованию Покупателя, передать Покупателю принадлежности Товара, включая запасные части и расходные материалы, необходимые для эксплуатации Товара в течение Гарантийного срока, без дополнительной оплаты со стороны Покупателя.

Покупатель: **Поставщик:**

_____ **В.П. Томилов** _____

Приложение 2
к Договору Поставки №_____от _____

Форма Уведомления о ходе исполнения Договора

начало формы

Уведомление о ходе исполнения Договора

Дата: «__»_____201_ г.
Поставщик: [*Наименование Поставщика*]
Кому: [*Наименование Покупателя*]

Согласно Договору Поставки № [●] от [●] настоящим уведомляем Вас о ходе и статусе исполнения указанного договора по состоянию на указанную выше дату:

№	Критерии оценки исполнения договора	Заполняет Поставщик
1	Планируемые сроки передачи Товара на текущую дату	
2	Текущий процент исполнения	
3	Фотоотчет (прилагается, отсутствует)	
4	Копии актов промежуточного контроля и испытания (прилагается, отсутствуют)	
5	Имеются ли на текущий момент риски срыва срока поставки? Если “Да”, укажите причину	
6	Дополнительная информация	

_____
Подпись уполномоченного представителя и печать Поставщика

конец формы

Приложение 3
к Договору Поставки №_____от _____

Форма Уведомления о готовности Товара к передаче Покупателю

начало формы

Уведомление о готовности Товара к передаче Покупателю

Дата: «__»_____201_ г.
Поставщик: [*Наименование Поставщика*]
Кому: [*Наименование Покупателя*]

Согласно Договору Поставки № [●] от [●] настоящим уведомляем Вас о готовности Товара к передаче на условиях указанного договора:

Дата прибытия груза:__.__._____ –__.__._____
в адрес: **[*Наименование Покупателя*]**
по адресу : **[*адрес Покупателя*]** прибудет:
Автомобиль: Марка:_____гос.№_____
Водитель: _____
Паспорт №_____Выдан_____
Телефон : _____
и доставит _____
Данные о грузе:
__ место размерами (ДхШхВ) ___x____x_____ мм весом _____кг/шт
__ место размерами (ДхШхВ) ___x_____x_____ мм весом _____кг/шт
Способ упаковки:
Ящик деревянный __
Коробка картонная __
Палета __
Мешки __
Другое __

Данные о комплектации:
_____
_____
Имеется в машине другой груз да __ нет __

____Водитель предупрежден и инструктирован о соблюдении действующих требований «Обязательные условия безопасного производства Работ» на территории предприятия **[*Наименование Покупателя*].**

_____
Подпись уполномоченного представителя и печать Поставщика

конец формы