



Қазақстан Республикасы, ШҚО, 070002
Өскемен қ., Промышленная к-сі, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, «Сбербанк» АҚ ЕБ
БИК SABRKZKA, ЖИК KZ66914102203KZ000Y.
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

Республика Казахстан, ВКО, 070002
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA, ИИК KZ66914102203KZ000YU
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

Утверждаю:
Генеральный директор ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»
С.М. Идрисов

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера): 20
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): Реконструкция системы виброкомплекса турбоагрегата ст.№11.
Номер лота: -
Наименование лота: Реконструкция системы виброкомплекса турбоагрегата ст.№11.
В рамках данной работы требуется произвести реконструкцию системы виброкомплекса турбоагрегата ст.№11 с целью замены существующей на более совершенную и надежную систему вибромониторинга.
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: 1
Единица измерения: усл.
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: • РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2 (территория ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»);
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: с 10.07.2021г по 24.08.2021г.
Для выполнения данных работ Подрядчику требуется наличие: • спец. техники и оборудования: вибропреобразователи пьезоэлектрические с предусилителями, вибростенды, виброметры, оборудования для виброконтроля и т.д. (все используемые в работе СИ и оборудования должны быть поверенными соответствующими организациями). Персонал Подрядной организаций должны иметь соответствующую группу по электробезопасности: (Руководитель работ с группой V, производитель работ с группой IV); В ходе выполнения работ (непосредственно на рабочем месте) у персонала (бригады) Подрядчика должны постоянно присутствовать не менее 5 человек включая руководителя и производителя работ.
Основные требования к оборудованию виброкомплекса: - В системе должно быть предусмотрено 2 сервера – основной и резервный. ПО SCADA системы должно обеспечивать переход, в случае отказа, с основного на резервный сервер в автоматическом режиме. Обратный переход с резервного на основной сервер должен происходить также в автоматическом режиме; - Преобразователи должны поставляться предварительно откалиброванными и не требовать дополнительной настройки; - Должна быть предоставлена возможность калибровки в диапазоне от -2мм-0-+2мм с интервалом 0,5мм с внесением данных в энергонезависимую память преобразователя; - В преобразователях должна реализовываться функция смещения «нулевой» точки (коррекция величины измеряемого установочного зазора);



Секретарь тендерной (конкурсной) комиссии:
Мукашев Али Еркинович, специалист отдела закупок и логистике, 8 (7232) 290-392,
Ali.Mukashev@uktets.kz.

Приложение:

1. Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг);
2. Проект договора.

Генеральный директор



С.М. Идрисов

Исп: Мукашев А.Е.
Тел.: 290-392

